Valvula de pie con filtro

Descripción

Dispositivo imprescindible para alimentar una bomba de incendio desde fuentes de agua como ríos, lagos, acequias, lagunas, arroyos, pileta de natación, tanque australiano, aguada, mar y otras de similares características.

Esta válvula de retención, a clapeta, puesta luego del tendido de los conductos de succión, crea un sistema sencillo de alimentación de la bomba por su boca y es apta para diámetros desde los 101,6 mm a 127 mm (4 a 5”), entregando un caudal de hasta 3.000 litros / min dependiendo de la altura de succión, de la capacidad de la bomba y de la altura desde el nivel del mar donde se esté utilizando.

La clapeta mantiene la vena de agua, aún cuando se interrumpa la operación de succión y, también se abre por medio de un cabo que se instala en el pitón que se observa en la parte derecha de la fotografía. Esto permite vaciar la vena de agua formada en los conductos, facilitando la maniobra de desactivación y levantamiento de los dispositivos de succión.

Cuerpo construido en aluminio, lleva un filtro en el mismo material que minimiza la posibilidad del ingreso de cuerpos extraños que pueden afectar el rendimiento de la bomba de incendio o causar su rotura.

El acople de conexión, a pedido del usuario, puede ser rosca o Storz.

Contacto

Metalurgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.